

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС

(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г.,

изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.)

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
3200-28 / 11.02-2019
Срок на изпълнение

ДО

ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-ПАЗАРДЖИК

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от Община Септември, обл. Пазарджик, ЕИК 000351825
представявана от инж. Явор Митев – за кмет на Община Септември,
гр. Септември

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: ПК 4490, област Пазарджик, Община Септември, гр. Септември, ул. „Александър Стамболийски” № 37А

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 03561/7777, municipality@septemvri.org

Управител/ изпълнителен директор на фирмата възложител: инж. Явор Митев – за кмет на Община Септември

Лице за контакти: инж. Явор Митев – за кмет на Община Септември, 03561/7777, municipality@septemvri.org

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Община Септември има следното инвестиционно предложение за изграждане на „Отоплителна инсталация с топлоизточник минерална вода, осигуряване на топла вода за санитарно-битови нужди и топлоизолиране на съществуващо училище "Христо Смирненски" в УПИ V-Училище, кв. 12А, с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик”

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

Инвестиционното предложение (ИП) ще представлява изпълнение на „Отопителна инсталация с топлоизточник минерална вода, осигуряване на топла вода за санитарно-битови нужди и топлоизолиране на съществуващо училище "Хр. Смирненски" в УПИ V-Училище, кв. 12А, с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик.

С настоящето ИП община Септември ще кандидатства за финансиране на средства по Европейска програма.

В близост до сградата преминава водопровод за минерална вода от находище „Варвара” с температура на водата 70⁰С. За задоволяване на потребностите от топлинна мощност за детска градина „Детелина” и ОУ „Христо Смирненски” с. Ветрен дол има издадено разрешително за ползване на минерална вода за двете сгради с дебит 1.389 л/с. Небходимото количество минерална вода за ОУ „Христо Смирненски” е 1.0 л/с.

Реконструкцията на двуетажната масивна сграда – училище включва цялостен ремонт на сградата и набелязване на необходимите мерки за превръщането ѝ в съвременно, обновено и енергоефективно учебно заведение.

Съществуващото състояние на сградата – Ел, В и К и ОВ инсталации (котелно на твърдо гориво) са компрометирани и е наложителна тяхната подмяна. Покривът също е компрометиран, затова се предвижда претръсване – пренареждане на керемидите след наковаване на двойна летвена скара върху съществуващата дъсчена обшивка.

Сградата е двуетажна тухлена постройка с частичен сутерен. Предвижда се в сутерена обособяване на техническо помещение за разполагане на необходимите съоръжения за осигуряване на отопление и топла вода за санитарно-битови нужди.

Застроената площ на съществуващата сграда е 535.5 м², разгънатата площ е 1071 м².

Отоплението на сградата ще се реализира с локална отоплителна инсталация, с топлоизточник минерална вода и електроенергия, посредством топлообменник и водоохлаждащ термopомпeнaгpегaт.

Осигуряване на топла вода за битови нужди е чрез комбиниран бойлер с една